



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

445032, Самарская область, г.

№ 18-05/136 Тольятти, Московский проспект, 19 « 23 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным заместителем начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Петровой Ольгой Анатольевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная
общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской
области, ИНН 6382062776, ОГРН 1116382003693;

юридический адрес: 445149, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское
поселение Васильевка с. Зеленовка ул.Советская, 72 Б;

фактический адрес: 445149, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское
поселение Васильевка с. Зеленовка ул.Советская, 72 Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»:

1.В нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" и п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" внутренняя отделка стен в помещении пищеблока имеет
повреждения, что не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих
средств;

2.Тепловое оборудование (пароконвектомат), являющееся источником выделения тепла и
влаги, не оборудовано локальной вытяжной системой, что является нарушением требований п.2.13
СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3.В нарушении требований п. 2.3.3. СанПиН 2.4.3648-20 и п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не
обеспечена поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырых
полуфабрикатов и готовой продукции: пароконвектомат, раздача оборудованы в зоне сырой
продукции, в зоне приготовления пищи установлены холодильники с сырой продукцией и столы для
сырой продукции;

4. В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20, полы в моечном отделении имеют дефекты (щели) не позволяющие проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

5. В нарушение требований п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 потолки в рекреации имеют следы протекания кровли;

6. В нарушение требований п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 и таб.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 учащиеся начальных классов не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом: в кабинетах установлена мебель 4-5- групп (для учащихся 145 см и выше);

7. В нарушение п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20, унитазы в туалетах имеют дефекты, не исправны

8. В нарушение требований п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 территория не имеет наружное электрическое освещение;

9. В нарушение требований п 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20, отсутствует твердое покрытие проезда к пищеблоку

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области, ИНН 6382062776, ОГРН 1116382003693;
юридический адрес: 445149, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка с. Зеленовка ул.Советская, 72 Б;

1. Выполнить внутреннюю отделку стен в помещении пищеблока без дефектов, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. Тепловое оборудование (пароконвектомат), являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудовать локальной вытяжной системой;
3. Обеспечить поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции;
4. Устранить в моечном отделении дефекты (щели) полов, не позволяющие проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
5. Устранить в рекреации протекание кровли;
6. Учащихся начальных классов обеспечить мебелью в соответствии с их ростом;
7. Оборудовать туалеты исправными без дефектов унитазами
8. Оборудовать наружное электрическое освещение территории;
9. Выполнить твердое покрытие проезда к пищеблоку

Срок исполнения предписания : 04.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области, юридический адрес: 445149, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка с. Зеленовка ул.Советская, 72 Б


(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)



Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр, д. 19, кабинет № 55 тел./факс 8(8482) 67 45 77, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«04» августа 2025 г.** с приложением документов и сведений,

подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти		Петрова О.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » марта 2023 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)